

Tilaaaja
0129920-0
Orimattilan kaupunki / Vesilaitos



Tokkolantie 3
16300 ORIMATTILA

Näytetiedot	Näyte	Talousvesi		
	Näyte otettu	03.04.2019	Kellonaika	10.30
	Vastaanotettu	03.04.2019	Kellonaika	17.40
	Tutkimus alkoi	03.04.2019	Näytteenotonsyy	Viranomaisvalvonta
	Ottopiste	Peltolan päiväkot		
	Näytteen ottaja	Kynäkoski Maija		

Analyysi	Menetelmä	7542-1 Talousvesi Peltolan päiväkot	Yksikkö	Epävarmuus-%
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	2	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2011 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
Ammonium, NH ₄	* ISO 7150: 1984, DA	< 0,010	mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027	0,76	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,5		3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994	168	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	tunkkainen		
Veden lämpötila	kenttämittaus	5,7	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset.
(STM asetus 1352/2015, 683/2017)

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja

Tiedoksi Hämäläinen Jyri, jyri.hamalainen@orimattila.fi;
Junkkari Jami, jami.junkkari@orimattila.fi;

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Lahtela Tommi, tommi.lahtela@orimattila.fi;
Liukkonen-Hämäläinen Kirsi, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi;
Paajanen Mikko, mikko.paajanen@orimattila.fi;
Sepänmaa Pekka, pekka.sepanmaa@orimattila.fi;
tulokset.nola@phhyky.fi, tulokset.nola@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

PostiosoiteViikinkaari 4
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8

Alv. Nro

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>