

Tilaaja
0129920-0
 Orimattilan kaupunki / Vesilaitos

 Tokkolantie 3
 16300 ORIMATTILA

Näytetiedot	Näyte	Talousvesi		
	Näyte otettu	08.10.2019	Kellonaika	
	Vastaanotettu	08.10.2019	Kellonaika	17.00
	Tutkimus alkoi	08.10.2019	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Ottopiste	Pennalan koulu		
	Näytteen ottaja	Kynäkoski Maija		

Analyysi	Menetelmä	25079-1 Talousvesi Pennalan koulu	Yksikkö	Epävar- muus- %
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	1	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2011 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
Ammonium, NH ₄	* ISO 7150: 1984, DA	0,018	mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027	0,35	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,8		3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994	188	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	20	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivumakua		
Veden lämpötila	kenttämittaus	11,2	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset. (STM asetus 1352/2015, 683/2017)

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Ahlfors Reetta
 toimitusjohtaja

Tiedoksi Hämäläinen Jyri, jyri.hamalainen@orimattila.fi;

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Junkkari Jami, jami.junkkari@orimattila.fi;
Lahtela Tommi, tommi.lahtela@orimattila.fi;
Liukkonen-Hämäläinen Kirsi, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi;
Paajanen Mikko, mikko.paajanen@orimattila.fi;
Sepänmaa Pekka, pekka.sepanmaa@orimattila.fi;
tulokset.nola@phhyky.fi, tulokset.nola@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.