

Tilaaaja  
**0129920-0**  
Orimattilan kaupunki / Vesilaitos



Tokkolantie 3  
16300 ORIMATTILA

**Näytetiedot**

<b>Näyte</b>	Talousvesi		
<b>Näyte otettu</b>	13.02.2019	<b>Kellonaika</b>	
<b>Vastaanotettu</b>	13.02.2019	<b>Kellonaika</b>	15.40
<b>Tutkimus alkoi</b>	14.02.2019	<b>Näytteenotonsyy</b>	Jaksottainen seuranta, lähtevä vesi
<b>Ottopiste</b>	Hietastenkankaan vo, lähtevä vesi		
<b>Näytteen ottaja</b>	Lahtela Tommi		

Analyysi	Menetelmä	3467-1 Talousvesi Hietastenkankaan vo, lähtevä vesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus	* 1) Nestetuikespektrometria	0,03±0,02	Bq/l	
Viitteellinen annos	* 1) Laskennallinen	< 0,05 en	mSv/vuosi	20

\* = Akkreditoitu menetelmä

1)=näytteen tutkija STUK Ympäristön säteilyvalvonta & valmius T167/FINAS

**Lausunto** Näyteveden viitteellinen annos täytti talousvedelle asetetun laatuvaatimuksen enintään 0,1 mSv/vuosi (STM asetus 1352/2015, 683/2017).

**Yhteyshenkilö** Vartiala Timo, 010 3913 432, kemisti



Ahlfors Reetta  
toimitusjohtaja

**Tiedoksi**

Hämäläinen Jyri, jyri.hamalainen@orimattila.fi;  
Junkkari Jami, jami.junkkari@orimattila.fi;  
Lahtela Tommi, tommi.lahtela@orimattila.fi;  
Liukkonen-Hämäläinen Kirsi, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi;  
Paajanen Mikko, mikko.paajanen@orimattila.fi;  
Sepänmaa Pekka, pekka.sepanmaa@orimattila.fi;  
tulokset.nola@phhyky.fi, tulokset.nola@phhyky.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.